

Согласовано:
 Врио Директора филиала "Тусиноозерская ГРЭС"
 АО "Интер РАО-Электрогенерация"

И.А. Шкондин

"25" 02 2021г.

Баланс производства и реализации тепловой энергии филиалов АО "Интер РАО - Электрогенерация" на 2022год

Тусиноозерская ГРЭС	Ед. изм.	2022 год	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Отпуск тепловой энергии с коллесторов	тыс. Гкал	230,629	42,142	32,345	25,158	20,694	10,436	4,286	2,829	2,882	8,720	19,518	28,166	33,453
ГЭС	тыс. Гкал	227,500	41,488	31,800	24,801	20,469	10,329	4,286	2,829	2,882	8,676	19,273	27,623	33,044
Котельных	тыс. Гкал	3,129	0,654	0,545	0,357	0,225	0,107	0,000	0,000	0,000	0,044	0,245	0,543	0,409
Расход тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	тыс. Гкал	16,070	3,310	2,613	1,876	1,359	0,563	0,264	0,091	0,128	0,361	1,139	1,849	2,517
Объемные с ТЭС	тыс. Гкал	16,070	3,310	2,613	1,876	1,359	0,563	0,264	0,091	0,128	0,361	1,139	1,849	2,517
Объемные котельные	тыс. Гкал	0,000												
Отпуск в сеть	тыс. Гкал	214,559	38,832	29,732	23,282	19,335	9,873	4,022	2,738	2,754	8,359	18,379	26,317	30,936
потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	61,457	10,140	5,579	5,181	5,535	4,252	3,300	1,900	1,880	4,330	5,993	6,456	6,911
ГТЭС	тыс. Гкал	60,517	9,934	5,415	5,081	5,494	4,231	3,300	1,900	1,880	4,300	5,932	6,340	6,710
ГТ котельных	тыс. Гкал	0,940	0,206	0,164	0,100	0,041	0,021	0,000	0,000	0,000	0,030	0,061	0,116	0,201
то же % к отпуску в сеть	%	4,898	2,6%	1,9%	2,2%	2,9%	4,3%	8,2%	6,9%	6,8%	5,2%	3,3%	2,5%	2,2%
Тотальный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	153,102	28,692	24,153	18,401	13,800	5,621	0,722	0,838	0,874	4,029	12,386	19,861	24,025

Согласовано:
 Начальник ПТО

Махлаева Е.Ф.

Начальник УТЭС

Беликов Д.В.

Начальник ОР и РТЭ

Васецкая М.В.